



SÖDERKÖPING.SE

1 (8)
Dnr: KS/2024-00260

Samrådsredogörelse

tillhörande Vattentjänstplan för Söderköpings kommun

Upprättad: 2025-10-01

Postadress
Söderköpings kommun
614 80 Söderköping

Besöksadress
Kommunhuset
Storängsallén 20

Kontakt
0121-181 00
kommun@soderkoping.se

Org.nr och webbplats
212000-0464
www.soderkoping.se



Inledning

Syftet med Söderköpings vattentjänstplan är att skapa en tydlig och långsiktig planering för vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen både innanför och utanför verksamhetsområde för VA. Planen ska även tydliggöra en prioritering mellan olika bebyggelseområdets behov av allmänna vattentjänster och redogöra för åtgärder som behöver vidtas för att den allmänna anläggningen ska fungera vid skyfall.

Vattentjänstplanen ska samrådas och ställas ut så att berörda fastighetsägare och myndigheter får möjlighet att lämna sina synpunkter. Kommunfullmäktige ska sedan besluta om antaganden och ändringar av en vattentjänstplan och pröva aktualiteten minst vart fjärde år med hänsyn till behovet av allmänna vattentjänster. En vattentjänstplan är inte bindande men väl ett inriktningsbeslut för kommunens långsiktiga VA-planering.

Vattentjänstplanens planeringshorisont är 12 år, vilket har bedömts vara en långsiktig planering för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster.

Vad är en samrådsredogörelse?

Under processen är det två skeden där remissinstanser och du som medborgare kan komma med synpunkter. Dessa skeden syftar till att samla in synpunkter, önskemål och information som berör förslaget för att förbättra beslutsunderlaget.

I samrådsredogörelsen redovisar Söderköpings kommun de synpunkter som kommit in och kommenterar dem. Den är till för att visa vilka ändringar som synpunkterna bidragit till och vilka synpunkter som inte kan tillgodoses och i så fall varför. Samrådsredogörelsen publiceras under det skede i processen som kallas granskning.

Sammanfattning av samråd

Under samrådet inkom 6 synpunkter från remissinstanser. Synpunkter som har inkommit berör kommunens miljöbedömning, samarbete mellan kommunerna och hur handlingen kan förtydligas genom bland annat kartbilaga, tidsperspektiv och skriva ut förkortningar.

Förslaget har varit utställt för samråd enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 6 c § mellan 21 maj – 1 september 2025. Förslaget remitterades till berörda myndigheter. Förslaget kungjordes i Norrköpings Tidningar och på Söderköpings kommuns anslagstavla den 2021-05-21. Planen fanns även utställd på kommunens hemsida och Stinsen.

Ändring av vattentjänstplanen efter samråd

Söderköpings kommun har utifrån synpunkter under samrådet kompletterat handlingen. Ändringar av redaktionell karaktär och/eller mindre viktiga frågor för detaljplanen redovisas inte här.

- Förtydligat vissa åtgärds punkter
- Utvecklat bilaga 1 Ordlista
- Uppdaterat bilaga 3 Undersökning av behov av strategisk miljöbedömning
- Tillagt bilaga 3 Sammanhängande bebyggelse utanför verksamhetsområde



Synpunkter inkomna under samrådet

Under samrådstiden har 6 yttranden inkommit, varav 4 framförde synpunkter. Nedan redovisar Söderköpings kommun de inkomna synpunkter och kommunens bemötande av dessa.

Synpunkter

	Inkom datum	Synpunkt
Länsstyrelsen	2025-09-02	Ja
Räddningstjänsten Östra Götaland	2025-09-01	Ja
Valdemarsviks kommun	2025-08-18	Ja
Åtvidabergs kommun	2025-08-25	Nej
Försvarmakten	2025-05-23	Nej
Norrköpings kommun	2025-08-21	Ja

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen bedömer att planförslaget har ett relevant och ändamålsenligt innehåll, men föreslår vissa justeringar och kompletteringar enligt nedan.

Av planen framgår att en va-grupp har bildats med syfte att behandla va-frågor på en förvaltningsövergripande nivå, vilket Länsstyrelsen ser positivt på. Genom att beakta va-frågor mer tvärssektoriellt, och medvetet beakta kopplingar mellan olika styrande dokument/strategier, inte minst översiktsplanen, skapar goda förutsättningar för va-planeringen.

Länsstyrelsen bedömer att den använda modellen för kartläggning av behov och prioritering är lämplig. Länsstyrelsen uppmuntrar att planen bearbetas för att ytterligare ange prioritering bland de angivna åtgärdsförslagen samt att en tidplan tillförs.

Länsstyrelsen anser att planförslaget saknar tydliga resonemang om hur åtgärderna påverkar möjligheten att följa gällande miljö kvalitetsnormer. Kopplingen till miljö kvalitetsnormer är en viktig prioriteringsgrund som med fördel kan lyftas fram mer i planen.

Ökad belastning på grund av skyfall (Dricksvatten, spillvatten och dagvatten)

Vattentjänstplanen ska innehålla kommunens bedömning av åtgärder som behöver vidtas för att allmänna va-anläggningar ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Länsstyrelsen bedömer att ytterligare resonemang gällande dagvattenaspekten behöver tillkomma i den föreslagna vattentjänstplanen då det utgör en betydande del i den långsiktiga planeringen samt klimatrelaterade påverkan på den befintliga allmänna VA-anläggningen. Dagvattenfrågan har också stor relevans när det gäller möjligheten att uppnå gällande miljö kvalitetsnormer för vatten, MKN. Länsstyrelsen ser därför positivt på att en dagvattenplan/dagvattenstrategi avses tas fram, vilken bör inkluderas i nästkommande



version av vattentjänstplanen. Även föreslagen utredning om Storåns avledningsförmåga blir en viktig framtida åtgärd som underlag för att vidare hantera dessa frågor.

Länsstyrelsen anser att det vore fördelaktigt att inkludera klimataspekten torka med syfte att beakta hur eventuell torka skulle kunna påverka befintliga vattenanläggningar samt vattenförsörjningsförmågan. Länsstyrelsen vill uppmuntra kommunen att inkludera denna aspekt i vattentjänstplanen.

Länsstyrelsen noterar att skyfallsaspekten har beaktats, dock anses detta med fördel kunna utvecklas. Det kan exempelvis vara lämpligt att tillföra en mer utförlig beskrivning av resultaten från genomförd undersökning samt vilka åtgärder eller områden som fortsättningsvis kommer att prioriteras.

Vidare ställer sig Länsstyrelsen tveksam till att bedömningen enbart utgått från ett 100-års regn. Med hänsyn till framtida klimatförändringar kan riskinventering och dimensionering behöva ske med utgångspunkt från ett högre flöde än så, vilket bör beaktas i det fortsatta arbetet.

Miljöbedömning

Enligt 2§ 6 kap Miljöbalken ska i miljöbedömningar dels direkta dels indirekta miljöeffekter inkluderas, oavsett om dessa är positiva eller negativa, tillfälliga eller bestående, kumulativa eller inte kumulativa och som uppstår på kort, medellång eller lång sikt.

Kommunen gör bedömningen att planen inte innebär betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen ställer sig frågan om den bifogade undersökningen om planens troliga miljöpåverkan har gjorts tillräckligt grundligt för att uppfylla kraven i 6 kap 6§ miljöbalken (1998:808) kopplat till 5§ miljöbedömningsförordningen. Här framgår bland annat att utredningen ska belysa i vilken utsträckning planen har betydelse för att möjligheterna att följa den gällande miljölagstiftningen, riskerna för människors hälsa eller för miljön till följd av allvarliga olyckor, eller det påverkade områdets betydelse och sårbarhet på grund av intensiv markanvändning, överskridna miljökvalitetsnormer eller andra utmärkande egenskaper i naturen.

Vattentjänstplanen bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan då den inte innehåller konkreta åtgärder. Länsstyrelsen vill dock betona att, oberoende hur och var åtgärder planeras, behöver miljöbedömningen belysa effekterna av att eventuellt avstå från att genomföra någon av de åtgärder som lyfts i den föreslagna vattentjänstplanen. Ett sådant resonemang skulle också förtydliga planens betydelse från ett miljöperspektiv.

Svar: Söderköpings kommun har tagit emot länsstyrelsens synpunkter och gör följande kommentarer.

Prioritering och tidsplan av åtgärder sker i kommande verksamhetsplanering. Vattentjänstplanen kommer aktualiseras var fjärde år och planeringshorisonten för genomförande är 12 år.

Kommunen har med åtgärd kopplat till dagvatten genom att ta fram dagvattenstrategi med riktlinjer. Utifrån slutsatserna tagen från en dagvattenstrategi kan dessa implementeras i vattentjänstplanen på sikt. Utöver vattentjänstplanen har kommunen antagit (2025-05-12 §95) en VA-policy som berör hur kommunen ska arbeta med dagvatten generellt.

Vattentjänstplanen behandlar de punkter som lagen om allmänna vattentjänster anger. Torka bedöms generellt inte som ett problemområde i kommunen.



Kommunen har gjort bedömningen om att redovisa en mindre del av skyfallsutsattheten för den kommunala VA-anläggningen utifrån sekretessintresset. Behörig tillsynsmyndighet får vända sig till VA-huvudmannen för att erhålla fullständig information.

Skyfallskarteringen är gjord utifrån gällande krav. Bedömningen är gjord med 100-års flöde med klimatfaktor vilket har förtydligats i vattentjänstplanen.

Efter samrådet har kommunen uppdaterat Undersökning av behov av strategisk miljöbedömning utifrån länsstyrelsens synpunkter. Kommunens bedömning om att planen inte medför en betydande miljöpåverkan kvarstår.

Räddningstjänsten Östra Götaland

Räddningstjänsten Östra Götaland har översiktligt tagit del av samrådshandling för Vattentjänstplan för Söderköpings kommun.

Räddningstjänsten uppfattar att Vattentjänstplanen kommer ersätta befintlig VA-plan och att planen i stort syftar till att säkerställa förutsättningar för långsiktig och hållbar försörjning genom allmän VA-anläggning samt skydd av densamma. Åtgärder som identifieras och övergripande redovisas kommer, som räddningstjänsten förstår saken, vara föremål för ytterligare utredning. Detta gäller även åtgärder i fråga om skydd av anläggningen/-arna vid skyfall. Planen kommer vara föremål för kontinuerlig översyn/revidering och är inte bindande.

Räddningstjänsten har följande synpunkter:

- Räddningstjänsten kan inte se att frågan om tillgång till brandvatten behandlas inom ramen för planen. Med brandvatten avses här främst vatten som är tillgängligt för räddningstjänsten via allmänna dricksvattennätet (via brandposter) och som används för att begränsa och släcka brand. Observera att använt brandvatten är att betrakta som släckvatten (kan vara kontaminerat) samt att brandvatten i vissa fall även kan tas från öppna vattendrag.

Huruvida frågan om brandvatten ska behandlas inom planen eller ej är givetvis upp till kommunen. Att det finns tillgång till brandvatten är ett kommunalt ansvar (ett allmänt intresse) men nyttjande av brandposter ligger egentligen utanför dricksvattenanläggningens huvudsakliga ändamål. Huvudmannen för anläggningen bör dock tillgodose behovet under förutsättning att det huvudsakliga ändamålet inte negativt påverkas (se LAV 10 §).

I syfte att tydliggöra och säkerställa tillgången till brandvatten över tid (också med tanke på planerad utökning av verksamhetsområden) samt för att säkerställa att användningen inte hamnar i konflikt med andra intressen föreslås framtagande av särskild brandvattenplan. Förslagsvis tas upprättande av sådan plan med som åtgärd under avsnitt 5. Ytterligare information om brandvattenplan finns att läsa i Svenskt vatten – Distribution av dricksvatten, P114. Se även Svenskt vatten Rapport Nr 2021-16 – Planering för brand- och släckvatten.

- Räddningstjänsten uppfattar att en skyfallssimulering som 100-årsregn ligger till grund för bedömning av behov åtgärder för att Va-anläggningarna ska fungera vid sådant skyfall. Räddningstjänsten uppfattar vidare att vad som är utrett är vilka



installationer som skulle kunna ta skada och att vad som avses är installationer hörande till själva Va-anläggningarna. Vidare tycks det vara utrett huruvida anläggningarna (givet att funktionen upprätthålls) klarar att undvika ett "överdrivet översvämningsscenario". Slutsatsen uppfattas vara att utformning och placering av installationerna gör att de klarar det modellerade scenariot. Vad som redovisas är några utredningspunkter i syfte att öka robustheten.

Räddningstjänsten vill i sammanhanget lyfta behovet av mer ingående konsekvensutredning för skyfall i fråga om påverkan på såväl samhällskritisk som samhällsviktig verksamhet inklusive påverkan på räddningstjänstens förmåga (exempelvis avseende att utryckningsvägar inte kan användas). Utifrån detta kan ytterligare analys av Va-anläggningarna göras i fråga om tillräcklig dimensionering på dagvattensidan. Även ökade regnmängder kan vara värdefullt att beakta (exempelvis 200-årsregn).

Huruvida sådan utökad konsekvensanalys (kommande eller eventuellt befintlig) är lämplig att ingå i eller hänvisas till utifrån Vattentjänstplanen är givetvis helt upp till kommunen.

Svar: Söderköpings kommun har tagit emot Räddningstjänstens synpunkter.

Angående brandvatten gör kommunen att denna fråga bör behandlas utanför vattentjänstplanen.

Angående konsekvensanalys för samhällsviktig verksamhet gör kommunen bedömningen att denna fråga bör hanteras utanför vattentjänstplanen.

Valdemarsviks kommun

Vattentjänstplan för kommunen, och Valdemarsviks kommun har fått denna på remiss och getts tillfälle att komma med synpunkter. Synpunkter skall vara Söderköping tillhanda senast 2025-09-01.

Vattentjänstplanen ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Den ska också innehålla kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna va-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Valdemarsviks kommun anser att det är ett väl genomarbetat dokument. Finns det möjlighet till samarbete i framtiden, specifikt kring områden nära kommungränsen men även annorstädes, ser Valdemarsvik positivt på detta. Vattentjänstplanen innehåller många förkortningar. Det innebär en ökad läsförståelse om dessa skrivs ut. Det skulle även öka förståelsen av dokumentet med en bifogad kartbilaga. Det är viktigt att vattentjänstplanen och översiktsplanen hänger ihop.

Svar: Söderköpings kommun har tagit emot Valdemarsviks kommuns synpunkter.

Kommun ser positivt på samarbeten med Valdemarsviks kommun. Vattentjänstplanen har kompletterats med förklaring om förkortningar. Vattentjänstplanen har även kompletterats med en kartbilaga.



Åtvidabergs kommun

Kommunen avstår från att lämna yttrande över remissen.

Svar: Söderköpings kommun har tagit emot synpunkten.

Försvarsmakten

Försvarsmakten har mottagit er remiss.

Som sektorsmyndighet bedömer och yttrar sig Försvarsmakten över samhällsplaneringsåtgärder som kan komma att påverka riksintressen för totalförsvarets militära del. Försvarsmakten värdesätter att kunna bidra och delta i processerna, men då antalet inkommande formella remisser och andra typer av uppdrag inom fysisk planering är stort så behöver myndigheten göra prioriteringar av våra resurser i dessa frågor. Försvarsmakten avstår därför från att yttra sig och har därmed inte handlagt denna remiss vidare. Är det någon annan anledning som gjort att ni valt att remittera Försvarsmakten i detta fall så får ni gärna återkoppla detta.

För att ta del av aktuella planeringsunderlag och mer information om riksintressen för totalförsvarets militära del så hänvisar vi till riksintressekatalogen och tillhörande kartunderlag. Detta underlag så finns bl.a. hos Länsstyrelsen samt på vår hemsida www.forsvarsmakten.se/riksintressen.

Svar: Söderköpings kommun har tagit emot synpunkten.

Norrköpings kommun

Norrköpings kommun ser Vattentjänstplanen som ett viktigt underlag för den långsiktiga VA-planeringen i områden. Vattentjänstplanen är lättläst och bra sammanställd.

Områden med sammanhängande bebyggelse

Områden med sammanhängande bebyggelse finns beskrivna i en tabell under kapitel 2.2 Identifierade områden med sammanhängande bebyggelse samt i bilaga 2 med samma namn. En översiktskarta i Vattentjänstplanen eller i bilaga 2 som visar alla dessa områdens lägen skulle underlätta förståelsen för var alla områdena är placerade samt vilken recipient de påverkar. Därmed skulle även avrinningsområdesperspektivet ha blivit tydligare.

Vattentjänstplanen saknar en tydlig koppling till hur den förhåller sig till Söderköpings kommuns översiktsplan. Exempelvis borde det framgå vilka av områdena med sammanhängande bebyggelse som avses att utvecklas genom förtätning eller kompletteras med nya exploateringsområden. I enlighet med det saknar Vattentjänstplanen även en tydlig beskrivning över vilka områden som Söderköpings kommun anser behöver detaljplanläggas inför en allmän VA-utbyggnad.

Miljökvalitetsnormer och påverkan på vattendrag i Norrköpings kommun

Vattentjänstplanen påverkar ett antal vattenförekomster som ligger inom eller delvis inom Norrköpings kommun. Dessa är Ensjön, Asplången, Inre Slätbaken, Yttre Slätbaken och Trännöfjärden. Norrköpings kommun anser att VA-utbyggnaden till områden med sammanhängande bebyggelse inom avrinningsområdena för dessa recipienter bör prioriteras. Detta gäller särskilt i områden med många hushåll och stor andel permanentboende.



I de områden där utbyggnad eller utredning av allmän VA kommer att dröja anser Norrköpings kommun att det är viktigt att tillsyn av befintliga VA-lösningar prioriteras. Norrköpings kommun ser därför positivt på åtgärdsförslag nummer 25 i åtgärder kopplade till den enskilda VA-försörjningen och att denna åtgärd kommer att prioriteras i det fortsatta arbetet.

Norrköpings kommun anser även att det är viktigt att arbetet med att minska bräddningar inom Söderköpings tätort fortgår. Norrköpings kommun ser därför positivt på åtgärdsförslag nummer 19 i åtgärder kopplade till den kommunala VA-anläggningen och att denna åtgärd kommer att prioriteras i det fortsatta arbetet.

Inre och yttre Slätbaken samt Trännöfjärden är viktiga vattenförekomster i regionen. Ett gemensamt arbete mellan Norrköpings- och Söderköpings kommuner behövs för att långsiktigt kunna förbättra statusen på dessa vattenförekomster för att uppnå miljökvalitetsnormerna. Tidigare har ett samarbete mellan Norrköping och Söderköpings kommun funnits inom ramen för Söderköpingsåarnas vattenråd. Vattenrådet har varit vilande under många år. Norrköpings kommun anser att det är viktigt att arbetet i vattenrådet återupptas. Norrköpings kommun anser därför att ett åtgärdsförslag om återstart av vattenrådet bör finnas med under kapitel 5.1 Åtgärdsförslag kopplade till kommunövergripande frågor.

VA-utbyggnad Hagsätter

Norrköpings kommun håller med om att en utredning om behov av VA-utbyggnad i Hagsätter behöver ske i samarbete med Norrköpings kommun och kommunens VA-huvudman (Nodra AB). Inför en VA-utbyggnad finns ett antal viktiga frågor som behov av planläggning och hantering av infartsvägar som gemensamt behöver hanteras innan en eventuell utbyggnad kan genomföras.

Svar: Söderköpings kommun har tagit emot Norrköping kommuns synpunkter.

Till granskningen har vattentjänstplanen kompletteras med en kartbilaga för att öka förståelsen av planen.

Kommunen har åtgärds punkt om VA-utbyggnad till Udden – Sjöbagen – Djupdalen vilket ger en positiv effekt på Slätbaken. Denna åtgärd är tidsatt att genomföras mellan 2027-2037. I övrigt hanteras prioritering av åtgärder i kommunens verksamhetsplanering.

Kommunen har ett pågående arbete att utreda start och drift av vattenråd vilket sker utanför vattentjänstplanens åtgärder.

Medverkande

Johanna Knutsson
Planarkitekt

Maria Fredriksson
Kommundirektör