



RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND

Lokala föreskrifter om frister för rengöring (sotning)

Antagna av Kommunfullmäktige i Söderköpings kommun 2015-03-11 § 9. Föreskriften i sin helhet gäller från 2015-04-15.

Med stöd av 3 kap. 1 § Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor meddelar kommun- fullmäktige följande lokala föreskrifter om frister för rengöring.

§1 Kriterier för rengöringsfrister

Nedanstående kriterier har beaktats vid fastställande av fristerna i dessa lokala föreskrifter.

- Sotbildning
- Bränsle
- Typ av anläggning
- Energiförbrukning med hänsyn till klimatförhållanden
- Bebyggelsestruktur

Årsmedeltemperaturen i kommunen understiger inte +5°C.

Rengöring enligt frist får inte göras tidigare än tre månader innan den dag då fristen löper ut.

§2 Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av personal, med driftingenjörutbildning eller av annan kvalificerad driftledare, ska rengöring med fristen 4 år tillämpas. Detta oavsett vilket bränsleslag som används.

Kriterier	Rengöringsfrist
Konventionella pannor avsedda för fast bränsle.	3 gånger/år
Pannor avsedda för fast bränsle med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.	2 gånger/år
Pannor med pellets i helautomatisk, standardiserad anläggning som är speciellt konstruerad för eldning med pellets.	1 år
Pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotnings-synpunkt motsvarande bränsle (t.ex. spannmål) och där eldnings-apparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.	1 år
Pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.	3 gånger/år

Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.	1 år
Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW.	2 år

§3 Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar för matlagning

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov ska sotning göras enligt följande.

Kriterier	Rengöringsfrist
Eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotningssynpunkt, motsvarande bränsle. Exempel är Vedeldad pizzaugn, kolgrill och liknande eldstäder som eldas i större omfattning än för enskilt hushållsbehov.	6 gånger/år
Eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotningssynpunkt, motsvarande bränsle.	1 år

Om eldning sker för enskilt hushållsbehov ska sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas.

§4 Lokaleldstäder

Om eldning sker i lokaleldstäder ska sotning göras enligt följande.

Kriterier	Rengöringsfrist
Eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning. (vedåtgång > 1 m ³ ved/år).	1 år
Eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.	3 år
Eldstäder som finns i fritidshus.	3 år

§5 Imkanaler i restauranger eller andra storkök

Rengöring av imkanaler ska göras enligt följande.


Kriterier	Rengöringsfrist
Imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.	3 gånger/år
Imkanaler som endast används för uppvärmning av mat eller liknande.	1 gång/år

§6 Övergångsförfarande vid införande av föreskrift MSBFS 2014:6

Under införande av föreskrift MSBFS 2014:6 ska frister för rengöring harmoniseras med frister för brandskyddskontroll gällande lokaleldstäder. Införandet sker mellan 2015 tom 2017. I föreskriften ändras fristen för brandskyddskontroll från 8 år till 6 år varvid fristen för rengöring ändras från 4 år till 3 år. Övergångsförfarandet har tre syften.

1. Överföra rengöringsfristen från 4 år till 3 år,
2. Fördela antalet rengöringar jämnt under de 3 åren samt
3. Möjliggöra samplanering av rengöring och brandskyddskontroll.

Övergångsförfarandet från rengöringsfrist 4 år till 3 år ska ske enligt nedan.



Skorstensfejarmästaren ansvarar för att ovanstående fördelning genomförs.

§7 Särskilda fall

För en enskild anläggning får andra frister än de i §§ 3-6 angivna beslutas av Räddningstjänsten Östra Götaland, om det är betingat av brandskyddsmässiga skäl.

Om ingen eldning skett i en anläggning mellan två rengöringstillfällen, får den undantas från kravet på rengöring. Dessa beslut får fattas av den som ansvarar för att rengöringen kommer till stånd. Besluten ska dokumenteras.